



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010305069849

委托人名称、地址

丹佛斯A/S公司  
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg Denmark DK-6430

生产者(制造商)名称、地址

丹佛斯A/S公司  
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg Denmark DK-6430

生产企业名称、地址

丹佛斯(波兰)SP有限公司  
UL. 克莱诺斯卡5号, 05-825 格劳德里斯克 麦斯维克, 波兰05-825

产品名称和系列、规格、型号

压力或温度开关

KP... (型号解释详见附件); Ui: 400V; Ith=16A; Ue/Ie: 金触头(KP, KPI): AC-15: AC230V/6A, 400V/4A; DC-13: DC220V/50mA; 银触头(KPI): AC-15: AC230V/6A, 400V/2.5A; DC-13: DC220V/50mA; 银触头(KP): AC-15: AC230V/16A, 400V/10A; DC-13: DC220V/50mA

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年03月24日      有效期至: 2021年03月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年07月29日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1388391



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2003010305069849

## NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Danfoss A/S  
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg Denmark DK-6430

## NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Danfoss A/S  
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg Denmark DK-6430

## NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Danfoss Sp. z. o. o.  
Ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland 05-825

## NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Pressure or Temperature Switch

KP...; Ui:400V;Ith=16A;Ue/Ie:Golden Contact (KP, KPI):AC-15:AC230V/6A, 400V/4A;DC-13:DC220V/50mA;Silver Contact (KPI):AC-15:AC230V/6A, 400V/2.5A;DC-13:DC220V/50mA;Silver Contact (KP):AC-15:AC230V/16A, 400V/10A;DC-13:DC220V/50mA

## THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.5-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Mar.24, 2016      Date of expiry: Mar.24, 2021

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jul.29, 2003

This certificate can be verified through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



President:

Wang Kejiao



**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

Q 1388391



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2003010305069849

纸号: 1388391

型号的解释:

KP	x	x
A	B	C

A: 字母表示产品系列名称

KP: 主要用于介质为气体和空气的场合

KPI: 除了介质为气体和空气的场合, 可用于介质为液体的场合

B: 代表 1-100 的数字, 表示不同的控制压力或温度范围, 其中数字 1-59 是压力开关, 60-100 是温度开关

C: 代表如下字母或字母组合或空白, 表示产品其他附加信息

A- 可使用 R717(NH<sub>3</sub>)制冷剂

W- 自动复位

B- 手动外部复位

S- 手动内部复位

空白 - 无

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

## 变更结论

### Modification Approval

证书编号Certificate No.: 2008010305314594

申请编号Application No.: A2016CCC0305-2245252

申请人Applicant: 丹佛斯A/S公司 Danfoss A/S

证书编号Certificate No. (变更前Original): 2008010305314594

证书编号Certificate No. (变更后Present):

变更产品名称 压力开关

Name of Product Modified: Pressure Switches

型号Model/Type: KP\*\* (详细型号解释见附录); Ui:400V; Ith=16A; Ue/Ie: AC-15: AC400V/10 A, 230V/16A; DC-13: DC220V/0.05A; IP44

变更情况Situation of Modification:

见附件See Annex:

序号	项目Item	变更前Original	变更后Present
1	增加触头材料	AgCdO 90/10; Ag/Ni 90/10	AgCdO 90/10; Ag/Ni 90/10; AgSnO2 90/10

Above Modification is approved. The present will replace the original.

现批准以上变更。

批准日期 (Date): 2016-04-26

第 1 页 / 共 1 页



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

